

GBW981012
RAW0037 - 00933

Gemeente Barendrecht
Fietspad Kijweg te Barendrecht,
Best.nr 2009-1222(09-042), Versie D: 17-04-2009, proj. nr.:187421

Bladnr. 15 van 44

BESTEK POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFOCODE 1:2:3:4:5:6:8	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER BALCHTING
523330	224501		Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen. Betreft: ondergrond bims ophoging, profiel DP4, zie tek.nr. ZP-08-64-DP-1 EPS-elementen, ten minste type PS 250 Aanbrengen in twee of meer lagen. Totale laagdikte van het pakket EPS 1,00 m De elementen in verband aanbrengen	m3	972,00	V
		1.		m3		972,00 L
523340	224501		Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen. Betreft: ondergrond bims ophoging, profiel DP5, zie tek.nr. ZP-08-64-DP-1 EPS-elementen, ten minste type PS 250 Aanbrengen in twee of meer lagen. Totale laagdikte van het pakket EPS 1,30 m De elementen in verband aanbrengen	m3	1.553,00	V
		1.		m3		1.553,00 L
523350	224601		Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen. Betreft: ondergrond bims ophoging, profiel DP6, zie tek.nr. ZP-08-64-DP-1 EPS-elementen, ten minste type PS 250 Aanbrengen in twee of meer lagen. Totale laagdikte van het pakket 0,90 m Onderste laagdikte 0,50 m Tweede laag dikte 0,40 m De elementen in verband aanbrengen	m3	308,00	V
		1.		m3		308,00 L
523360	224101		Aanbrengen lichte ophoogmaterialen. Betreft: licht ophoogmateriaal, e.e.a. volgens tekening Methode hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking Lavabims, gradering 0/40 Yalibims, leverancier New Way Trading of gelijkwaardig In-lagen met een dikte van ten hoogste 0,40 m, gemeten na verdichting Verdichten volgens bestekspostnr. 523370 Toegestane positieve afwijking 0,02 m Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	m3	3.515,00	V
		9.		ton		3.796,00 L
523370	220499		Verdichten lavabims. Betreft: laagsgewijs verdichten pakket lavabims Grondsoort: lavabims, gradering 0/40, aangebracht volgens bestekspostnr's. 523360 Verdichtingsgraad volgens proef 3 Standaard 2005: - Standaard ten minste 93% - Op minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van een wegdek ten minste 95% - Gemiddelde verdichtingsgraad ten minste 96% De gestelde eisen m.b.t. de verdichtingsgraad dienen te gelden voor het gehele pakket Wijze van verdichten ter keuze aannemer	m3	3.515,00	V