

GBW981012  
RAW0037 - 00933

Gemeente Barendrecht  
Fietspad Kijweg te Barendrecht,  
Best.nr 2009-1222(09-042), Versie D: 17-04-2009, proj. nr.:187421

Bladnr. 15 van 44

BESTEK POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFOCODE 1:2:3:4:5:6:8	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER BALCHTING
523330	224501		Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen. Betreft: ondergrond bims ophoging, profiel DP4, zie tek.nr. ZP-08-64-DP-1	m3	972,00	V
		1.	EPS-elementen, ten minste type PS 250	m3		972,00 L
		.1.	Aanbrengen in twee of meer lagen. Totale laagdikte van het pakket EPS 1,00 m			
		.1.	De elementen in verband aanbrengen			
523340	224501		Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen. Betreft: ondergrond bims ophoging, profiel DP5, zie tek.nr. ZP-08-64-DP-1	m3	1.553,00	V
		1.	EPS-elementen, ten minste type PS 250	m3		1.553,00 L
		.1.	Aanbrengen in twee of meer lagen. Totale laagdikte van het pakket EPS 1,30 m			
		.1.	De elementen in verband aanbrengen			
523350	224601		Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen. Betreft: ondergrond bims ophoging, profiel DP6, zie tek.nr. ZP-08-64-DP-1	m3	308,00	V
		1.	EPS-elementen, ten minste type PS 250	m3		308,00 L
		.8.	Aanbrengen in twee of meer lagen. Totale laagdikte van het pakket 0,90 m			
			Onderste laagdikte 0,50 m			
			Tweede laag dikte 0,40 m			
		.1.	De elementen in verband aanbrengen			
523360	224101		Aanbrengen lichte ophoogmaterialen. Betreft: licht ophoogmateriaal, e.e.a. volgens tekening	m3	3.515,00	V
		.8.	Methode hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking Lavabims, gradering 0/40	ton		3.796,00 L
			Yalibims, leverancier New Way Trading of gelijkwaardig			
			In-lagen met een dikte van ten hoogste 0,40 m, gemeten na verdichting			
		.9.	Verdichten volgens bestekspostnr. 523370			
		.1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m			
		.1.	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m			
523370	220499		Verdichten lavabims. Betreft: laagsgewijs verdichten pakket lavabims Grondsoort: lavabims, gradering 0/40, aangebracht volgens bestekspostnr's. 523360	m3	3.515,00	V
			Verdichtingsgraad volgens proef 3 Standaard 2005: - Standaard ten minste 93% - Op minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van een wegdek ten minste 95% - Gemiddelde verdichtingsgraad ten minste 96% De gestelde eisen m.b.t. de verdichtingsgraad dienen te gelden voor het gehele pakket Wijze van verdichten ter keuze aannemer			